

入札に関する質問回答書	
調達名	天神川流域下水道天神浄化センター 送風機棟非常用直流電源装置蓄電池交換工事
入札予定日	令和3年11月25日(木)
質問受付日	令和3年11月16日(火)
回答期限	令和3年11月18日(木)
質問事項	回 答
<p><b>【質問事項1】</b> ①仕様書には記載されていませんが仮設蓄電池は必要でしょうか。</p> <p><b>【質問事項2】</b> ②蓄電池の処分は広域認定でもいいでしょうか。</p>	<p><b>【回答1】</b> 必要です。</p> <p><b>【回答2】</b> 問題ありません。</p>