

入札に関する質問回答書	
調達名	天神川流域下水道天神浄化センター 風量調整・防火ダンパー修繕工事
入札予定日	令和3年12月21日(火)
質問受付日	令和3年12月9日(木)
回答期限	令和3年12月15日(水)
質問事項	回 答
<p><b>【質問事項1】</b></p> <p>○仕様書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(工事概要、工事場所)第2(3) 動作確認及び調整</li> </ul> <p>→「防火ダンパー」動作確認は、工場での試験証明等で代用してよろしいでしょうか</p> <p>→「風量調整ダンパー」は設置後の動作確認を行います。</p> <p>別途風量測定等が必要でしょうか</p>	<p><b>【回答1】</b></p> <p>⇒試験証明等での確認でよろしいです。</p> <p>⇒風量測定の必要はありません。</p>
<p><b>【質問事項2】</b></p> <p>○資材管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製作したダンパー等について、浄化センター内に仮置保管することが可能でしょうか</li> </ul>	<p><b>【回答2】</b></p> <p>⇒仮置き保管は可能です。</p>
<p><b>【質問事項3】</b></p> <p>○工事仮設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事期間中、工事看板その他関連事項の表示が必要でしょうか</li> </ul>	<p><b>【回答3】</b></p> <p>⇒表示が必要です。</p>