

天神川流域下水道天神浄化センター 着水井ゲート室他修繕工事
入札に係る質問とその回答

【質問事項】
<p>○単価の公示をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none">・充填材 エポキシ樹脂 E230G相当 kg当り・漏水ひび割れ補修 m当り
【回 答】
<p>別添のとおり、公表する。</p>

見積参考資料

材 料 名	仕 様	材 料 単 価	備 考
充填材	エポキシ樹脂(ボンドE230G相当品)	10,125円/kg	
漏水ひび割れ補修	2液混合型高圧注入止水工法ミクストグラウト 主 剤:特殊水性エマルジョン 硬化剤:親水性ポリウレタン その他:注入プラグ、注入ポンプ他機材	20,671円/m	材工共