

入札に関する質問回答書	
業務名	天神川流域下水道天神浄化センターで使用する電気の供給
入札予定日	令和2年3月2日(月)
質問受付日	令和2年2月13日(木)
回答期限	令和2年2月19日(水)
質問事項	回 答
<p>【質問事項1】 事前提出書類の日付は作成日,入札書等の日付は開札日を記載すればよろしいですか。</p> <p>【質問事項2】 仮に当社が落札した場合,契約締結に伴う協議(契約書の条項等)は可能ですか。</p> <p>【質問事項3】 落札結果の公表は総額のみで,単価公表はしないという認識でよろしいですか。また,落札者以外の事業者名および応札金額も公表されますか。</p> <p>【質問事項4】 当社は鳥取県の競争入札参加資格者名簿へすでに登録している受任者(本部部長)にて事前提出物を作成しますが,その場合,委任状の提出は不要ですか。</p> <p>【質問事項5】 入札書を代理人が持参する場合,入札書へは代理人の押印のみでよいですか。また,内訳計算書は押印不要という認識でよろしいですか。</p>	<p>【回答1】 事前提出書類の日付は作成日、入札書等の日付は開札日を記載してください。</p> <p>【回答2】 可能です。</p> <p>【回答3】 単価公表はいたしません。 また、落札者以外の事業者名および応札金額は公表されます。</p> <p>【回答4】 委任状の提出は不要です。</p> <p>【回答5】 入札書を代理人が持参する場合は、入札書への押印は代理人のみでよいです。また、内訳計算書の押印は不要です。</p>

【質問事項 6】

入札書および内訳計算書を封筒に入れる際、書類のまとめ方や封緘時の押印等に指定はありますか。

【質問事項 7】

入札書に記載する金額の算出方法について、調達公告 1 (5) と内訳計算書 9 で内容が異なります。どちらの方法に基づいて入札書に記載する金額を算出すればよろしいですか。

【質問事項 8】

入札説明書 10 (1) エにおいて「中国エリアの小売電気事業者が定めている特別高圧の燃料費調整単価を上回ることとはできない」とありますが、高圧受電に切り替えた後は「中国エリアの小売電気事業者が定めている高圧の燃料費調整単価を上回ることとはできない」と読み替えればよろしいですか。

【質問事項 9】

特別高圧受電の期間と高圧受電の期間それぞれにおいて、供給変電所はどこですか。

【回答 6】

特に指定はありませんので、のり等で密封して提出してください。

【回答 7】

入札書に記載する金額の算出方法は、調達公告 1 (5) 及び入札説明書 10 (1) のとおり税抜き金額で記載することとしておりますが、内訳計算書の表においては税込み金額で作成した上で、右下の税抜き金額欄と入札金額の照合を行うこととしています。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

【回答 8】

ご質問のとおり、読み替えをお願いします。

【回答 9】

特別高圧受電の供給変電所は倉吉変電所ですが、高圧受電に関しては、現在鳥取県が発注した「天神浄化センター電気設備工事その 30 (受変電設備改築)」の落札業者との工事の進捗により決定していくものと認識しております。現時点において、公社としては把握しておりません。